

Orientierungen; Gemeinderat

2021-332

28 072.04 Liegenschaften; Schulanlagen; Schulanlage Grentschel

S,L+S

**Beantwortung Einfache Anfrage; Sahli Markus, FDP; Turnhalle Schulhaus Grentschel;
Zugang für Zuschauer**

Häni Patrick, Gemeinderat, SVP: Es wurde die Frage aufgeworfen, wieso die Innentüre bei der Turnhalle Grentschel (beim Eingang links die Glastür) immer geschlossen ist. Diese Glastür ist eine Brandabschnittstüre, welche zwingend geschlossen sein muss. Diese Türe zählt nur als Notausgang. An dieser Türe könnte ein automatischer Türschliesser montiert werden, dies würde aber viel Aufwand und Geld kosten und wäre nicht verhältnismässig. Aus diesem Grund wird diese Türe belassen und wie bis anhin geschlossen bleiben.

